




認 定 書

国住指第6967号
平成14年10月9日

田中サッシュ工業株式会社

代表取締役 東田誠之 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第112条第1項（特定防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

EA-0043

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

耐熱板ガラス入鋼製両開き戸(欄間付き)

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 構造名：
耐熱板ガラス入鋼製両開き戸（欄間付き）

2. 申請仕様の寸法：
申請仕様の構成は次の通りである。

申請仕様の構成

仕 様	両開き扉	欄間 (以下ランマという)	備考
Aタイプ *1)	○	○	基本構造
Bタイプ *2)	○	—	

(注)：基本形状はAタイプであり、BタイプはAタイプの扉部分である。

*1) 耐熱板ガラス入鋼製両開き戸（ランマF I X付）

*2) 耐熱板ガラス入鋼製両開き戸

申請仕様の形状を図1～図2及び寸法を表1～表2に示す。